Les énergies de Genève
Service de l'eau
Services Industriels de Genève

Station **1112** Prieuré, Réseau ville

VALEURS MOYENNES du mois de avril 2007

Premier prélèvement : **02.04.2007**
Dernier prélèvement : **30.04.2007**

Laboratoire eau potable

	Unités	Moy
Température eau	°C	8.4
Chlore libre	mg/L	0.06
Turbidité (860 nm, 90°)	FNU	0.05
Germes aérobies, 30 °C à 3 jours	UFC/mL	1
Escherichia coli	UFC/L	0
Entérocoques	UFC/L	0
Absorption UV à 254 nm	m-1	0.23
Oxydabilité Kübel en KMnO4/L	mg/L	0.7
Carbone organique total	mg/L	0.37
Conductivité 25°C	µS/cm	317
pH, à 25°C		8.29
Résidu sec à 103 - 105 °C	mg/L	185
Silice soluble (Si)	mg/L	
Calcium	mg/L	46.5
Magnésium	mg/L	6.3
Sodium	mg/L	8.23
Potassium	mg/L	1.56
Lithium	mg/L	0.005
Fer total	mg/L	0.001
Aluminium	mg/L	0.031
Cuivre	mg/L	0.001
Zinc	mg/L	0.000
Azote ammoniacal	mg N/L	0.004
Azote nitreux	mg N/L	0.002
Azote nitrique	mg N/L	0.53
Chlorures	mg/L	11.10
Sulfates	mg/L	48.07
Fluorures	mg/L	0.10
Orthophosphates en P	mg P/L	0.002
Phosphore total	mg P/L	0.002